

Karczew, 25.10.2022 r.

WIPF.7011.7.2022MK

Pytanie nr 1: Czy w zapytaniu ofertowym na wymianę oświetlenia ulicznego koniecznością jest montaż lampy w drugiej klasie ochronności przeciwporażeniowej?
Żaden producent nie dysponuje takimi lampami LED.

Odpowiedź: Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 19.10.2022 r. popełnił omyłkę pisarską.

Jest: *Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwpożarowej*

Winno być: *Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej*

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dopuszcza, by oprawy LED były w I klasie ochronności.

Z up. BURMISTRZA

Michał Zawada
ZASTĘPCA BURMISTRZA

