



GMINA KARCZEW

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Centrala: (22) 780 65 16, (22) 780 65 68, Sek. (22) 780 60 83, fax: (22) 780 65 36

e-mail: um@karczew.pl, www.karczew.pl

Karczew, 27.05.2024 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2024 r. pn: ***"Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie"***:

Pytanie 1. Prosimy o określenie ile metrów kwadratowych nawierzchni należy uzupełnić?
Jaki jest rozmiar uszkodzeń?

Odpowiedź zamawiającego: **Największe uszkodzenie ma 21m² + 1m² pod drugim koszem. Jest kilka miejsc zdercia czerwonej warstwy, ale bez głębokiego uszkodzenia.**

Pytanie 2. Jaka jest przebudowa istniejącego boiska?

Odpowiedź zamawiającego: **Podbudowa z kruszywa**

Pytanie 3. Jaka jest konstrukcja warstw istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź zamawiającego: **tartan, TENSILAN NB**

Pytanie 4. Co Zamawiający ma na myśli "odnowienie całej nawierzchni boiska poprzez nałożenie nowej warstwy". Czy chodzi o wykonanie nowej warstwy natryskowej?

Odpowiedź zamawiającego: **Tak, naprawa ubytków + nowa warstwa natryskowa całości**

Pytanie 5. Czy nową warstwę należy wykonać w kolorze czerwonym/ceglastym?

Odpowiedź zamawiającego: **TAK + namalowanie linii boiska siatkówki + koszykówki**

Pytanie 6. Czy Zamawiający udostępni dostęp do mediów (prąd, wodę) niezbędnych do wykonania zadania?

Odpowiedź zamawiającego: **TAK**

Pytanie 7. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna do ograniczenia zaangażowania Wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź zamawiającego: **Zamawiający nie ma obowiązku ujawniać kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia przed upływem terminu otwarcia ofert.**

Pytanie 8. W związku z niejasnościami w zapytaniu, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.06.24r.

Odpowiedź zamawiającego: **Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.**

Pytanie 9. Czy będzie można podłączyć się do ujęcia wodnego, aby umyć boisko przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Odpowiedź zamawiającego: **Tak, istnieje taka możliwość**

ZATWIERDZIŁ
Michał Rudzki
Burmistrz Karczewa