

Otwock, dnia 10.07.2025 r.


KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Otwocku, zaopatrującego mieszkańców następujących miejscowości: Otwock, Karczew i część miejscowości Otwock Mały, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu w stacji uzdatniania wody, ul. Grunwaldzka w Otwocku.

Odnotowane zwiększone stężenie manganu pozwala na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia. Ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie może negatywnie wpłynąć na wygląd i smak wody, jednak **nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów**.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Podwyższona wartość manganu może powodować przebarwienia na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach mających kontakt z wodą.



PPIS w Otwocku jednocześnie informuje, że trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku

dr n. med. Agata Wolska